

**Акт № 2-1/Прим/21а от 25 февраля 2020 г.**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: **Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Приморский культурный центр» (СПб ГБУ «Приморский культурный центр»)**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**  
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: **197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.139, литера А, пом. 22-Н**

Сведения об Объекте:

Часть здания, помещение на **1** этаже, **406,8** кв.м;  
наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**)- **нет**;

Объект культурного наследия: **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений**

Наименование предоставляемых услуг: **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества**



Плановая мощность: **150 человек**

Форма способа оказания: **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): **К, О, С, Г, У**

Мы, нижеподписавшиеся, **Директор Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Приморский культурный центр» Михайлова Анна Андреевна**, действующий на основании Устава с одной стороны, и **Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна**, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Акт №1/Прим/21а от 26.02.2021	СПб ГБУ «Приморский культурный центр» г. СПб, ул. Савушкина, д.139, литера А, пом. 22-Н	 СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				2


Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: да, соответствует для К
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, соответствуют
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: да, не соответствует С
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:  
звуковой информации: нет  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения)


Акт №1/Прим/21а от 26.02.2021	СПб ГБУ «Приморский культурный центр» г. СПб, ул. Савушкина, д.139, литера А, пом. 22-Н	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 3
-------------------------------------	--	--	----------	-----------


размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на  
Объекте: да, не соответствует К, О, С, Г, У


19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: нет

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, : Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Приморский культурный центр» (СПб ГБУ «Приморский культурный центр») и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата	
1	2	3	4	
<b>Основные меры</b>				
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>		
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 62-20 от 31.07.2020 г. назначены ответственные сотрудники учреждения:</p> <p>1) За организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, за проведение инструктажа персонала и контроль за соблюдением работниками требований доступности: - <b>заведующий структурным подразделением Творческая мастерская «Триумф» Творческое пространство «Арт-Разбег».</b></p> <p>2. Ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в структурных подразделениях организации, за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным категориям МГН сотрудники: - <b>специалист по методике клубной работе;</b> - <b>вахтер.</b></p> <p>С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 62-20 от 31.07.2020 г. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - <b>01.02.2021 г.</b></p>	№ 62-20 от 31.07.2020 г	
1.2.	К, О, С, Г, У	Учреждение расположено на 1 этаже жилого дома и своей территории не имеет. Состояние дорожного покрытия в целом удовлетворительное.		
<p>Акт №1/Прим/21а от 26.02.2021</p>		<p>СПб ГБУ «Приморский культурный центр» г. СПб, ул. Савушкина, д.139, литера А, пом. 22-Н</p>	<p>Выполнил</p>  <p>СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»</p>	<p>Лист</p> <p>4</p>

1.3.	К, О, Г, У	Доступно.			
1.4.	С	Условно доступно. Навигация отсутствует. Передвижение только с сопровождением.			
1.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 62-20 от 31.07.2020 г		
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>			
2.1.	К, О, С, Г, У	Вход в учреждение со стороны фасада здания, расположенного по ул. Савушкина. Входная группа – не оборудована пандусом/подъемной платформой, наружная лестница высотой в четыре ступени, не оборудована поручнями, тактильно-контрастная навигация отсутствует, размер входной площадки менее нормативных требований, есть навес, подсветка, информационная табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля не установлена. В дверях входного узла есть смотровые панели, ширина в свету дверного проема близка к нормативным требованиям, пороги минимальны, размер тамбура достаточный. Установлена временная табличка с номером телефона ответственного за оказание ситуационной помощи сотрудника.			
2.2.	К	Условно доступно. Есть инвентарный пандус. Только с сопровождением. Установлена временная табличка с номером телефона ответственного за оказание ситуационной помощи сотрудника.			
2.3.	О	Условно доступно. Наружная лестница не оборудована поручнями. Установлена временная табличка с номером телефона ответственного за оказание ситуационной помощи сотрудника.			
2.4.	Г, У	Доступно.			
2.5.	С	Условно доступно. Передвижение только с сопровождением. Навигации для данной категории нет, информационная табличка с рельефно-точечным шрифтом Брайля не установлена.			
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 62-20 от 31.07.2020 г		
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>			
3.1.	К, О, С, Г, У	Учреждение расположено на 1 этаже здания, перепады высот есть – лестница высотой в четыре ступени, поручнями не оборудована, контрастирование краевых ступеней лестничного марша нет, на уровень расположения туалетов, административных и учебных помещений. Ширина коридоров минимальна, порогов в основных помещениях нет,			
3.2.	К	Условно доступно. Есть инвентарный пандус. Сопровождение по требованию.			
3.3.	О, Г, У	Избирательно доступно. Есть места для отдыха, внутренняя лестница поручнями не оборудована, навигация выполнена частично. Сопровождение по необходимости.			
3.4.	С	Условно доступно. Элементы адаптации пространства для данной			
Акт №1/Прим/21а от 26.02.2021		СПб ГБУ «Приморский культурный центр» г. СПб, ул. Савушкина, д.139, литера А, пом. 22-Н		Выполнил	Лист
					5

		категории нет. Необходимо сопровождение.			
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 62-20 от 31.07.2020 г		
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>			
4.1.	К, О, С, Г, У	Услуги могут оказываться в зрительном зале, административных и учебных помещениях.			
4.2	К	Условно доступно. Сопровождение по требованию. Специально выделенных мест в зрительном зале нет, гримерные помещения, расположенные за сценой – недоступны. Организационные, административные вопросы с сотрудниками учреждения могут быть решены в холлах учреждения.			
4.3.	С, Г	Условно доступно. Необходимо сопровождение. Индивидуальных ТСР для данных категорий нет.			
4.4.	О	Избирательно доступно. Оказывается сопровождение и ситуационная помощь.			
4.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 62-20 от 31.07.2020 г		
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>			
5.1.	К, О, С, Г, У	Есть туалет для инвалидов, на пути к нему имеется внутренняя лестница высотой в четыре ступени. Унитаз и умывальник оборудованы поручнями, есть крючок для трости/костылей, смеситель умывальника сенсорный, зеркало поворотное, тревожная кнопка не установлена, при входе в помещение сан. узла установлена информационная табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, мнемосхемы расположения оборудования нет, есть контрастирование на полу подходов к оборудованию. Имеются общие туалеты, туалеты в гримерках, классе хореографии.			
5.2.	К, О, Г, У	Доступно.			
5.3.	С	Условно доступно. Помещение частично адаптировано, выполнено контрастирование на полу для слабовидящих путей движение к оборудованию. При входе в помещение установлена информационная табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. Сопровождение по требованию.			
5.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 62-20 от 31.07.2020 г		
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>			
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 62-20 от 31.07.2020 г		
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://pkcentr.ru/">http://pkcentr.ru/</a> <b>На сайте учреждения размещена:</b> - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; <b>На сайте отсутствует информация по данному объекту, информация размещенная по другим объектам учреждения</b>			
Акт №1/Прим/21а от 26.02.2021	СПб ГБУ «Приморский культурный центр» г. СПб, ул. Савушкина, д.139, литера А, пом. 22-Н		 СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
					6



		<p><b>требует существенной доработки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- версии для слепых – нет;</li> <li>- информация о способах получения услуг для инвалидов;</li> <li>- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;</li> <li>- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;</li> <li>- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;</li> <li>- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.</li> <li>- условия его доступности по категориям инвалидов;</li> <li>- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта;</li> <li>- ссылка на страницу сайта <a href="http://city4you.spb.ru">city4you.spb.ru</a>, где будет размещена информация о доступности объекта.</li> </ul> <p><b>После согласования акта, на сайте появится:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.</li> </ul>	
--	--	---	--

**Дополнительные меры (при наличии)**

7		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7.1.		<p><b>1. Ближайшие остановки общественного транспорта находятся на пересечении улиц Савушкина и Беговая:</b></p> <p>1.1. Расстояние от остановок общественного транспорта до учреждения: 210 - 280 м.</p> <p>1.2. Время движения пешком около 3 - 4 минут.</p> <p>1.3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту.</p> <p>1.4. Пешеходные переходы подземные, недоступны для инвалидов на кресло-колясках.</p> <p>1.5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам.</p> <p>Автобус № 101, 110, 134, 170, 211, 216 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом). Остановки оборудованы для инвалидов на кресло-колясках.</p> <p>Трамвай № 19, 48 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом), остановки недоступны для инвалидов на кресло-колясках.</p> <p><b>2. Ближайшая станция метрополитена «Беговая»:</b></p> <p>2.1. Расстояние от остановок общественного транспорта до учреждения: 310 - 350 м.</p> <p>2.2. Время движения пешком около 4 - 5 минут.</p> <p>2.3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту.</p> <p>2.4. Пешеходные переходы подземные, недоступны для инвалидов на кресло-колясках.</p>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1.	К, О, С, Г, У	Собственной парковки для инвалидов нет. Возможности парковки ограничены.	

**Примечание:**

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

Акт №1/Прим/21а от 26.02.2021	СПб ГБУ «Приморский культурный центр» г. СПб, ул. Савушкина, д.139, литера А, пом. 22-Н	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				7

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

1. Добавить на официальный сайт полноценную версию для слабовидящих по всем страницам (изменение размера, цвета фона, цвета текста и другое), также переход по всем страницам должен осуществляться внутри версии для слабовидящих. Использование функций браузера не является версией для слабовидящих. Кнопка должна быть легко заметной.

2. Разместить на официальном сайте информацию для инвалидов и ММГН в доступной и удобной форме:

- о доступности объекта по категориям инвалидов и оказываемых услуг;
- номер телефона сотрудников, ответственных за оказание ситуационной помощи;
- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости;
- условия его доступности по категориям инвалидов;
- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.

На всех страницах сайта (обязательно на главной) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.

3. Добавить на официальный сайт (в раздел «Доступная среда») ссылку на сайт [city4you.spb.ru](http://city4you.spb.ru), где будет размещена информация о доступности объекта.

4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.

5. На входной группе в учреждения разместить в удобном и доступном месте кнопку вызова ответственного сотрудника.

6. На входной группе в учреждения установить информационную табличку, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля, табличку установить в соответствии с нормативными требованиями.

7. В рамках реконструкции/капитального ремонта входного узла установить пандус или подъемную платформу (как возможный вариант решения платформа с наклонным перемещением вдоль стены здания), выполнить работы по установке поручней в соответствии с нормативными требованиями, выполнить контрастирование краевых ступеней лестничного марша.

8. По окончании работ по адаптации входного узла - доступный вход обозначить информационными табличками по доступности входа для различных нозологий.



9. Выполнить работы по адаптации внутренней лестницы, а именно установить поручни и выполнить контрастирование краевых ступеней.

10. Установить постоянную навигацию в учреждении.

11. Установить стойку администратора в соответствии с нормативными требованиями или оборудовать отдельное место оказания услуги.

12. Установить в туалете для инвалидов тревожную кнопку и изменить место установки оборудования – туалетной бумаги, бумажных полотенец, при входе разместить мнемосхему расположения оборудования внутри сан. узла.

13. Установить оборудование для инвалидов по слуху, например индукционную петлю.

Акт №1/Прим/21а от 26.02.2021	СПб ГБУ «Приморский культурный центр» г. СПб, ул. Савушкина, д.139, литера А, пом. 22-Н	 СПБ ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 8
-------------------------------------	--	---	---	-----------

14. В зрительном зале определить места для зрителей с инвалидностью в зависимости от имеющихся ограничений.
15. Обратиться по принадлежности для оборудования парковочного места для инвалидов.

**Примечание:**

**Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.**

Директор СПб ГБУ  
«Приморский культурный центр»





/А.А. Михайлова/

М.П.

Президент СПб ОПОИ  
«На коляске без барьеров»



/Ю.В. Яганова/

<p>Акт №1/Прим/21а от 26.02.2021</p>	<p>СПб ГБУ «Приморский культурный центр» г. СПб, ул. Савушкина, д.139, литера А, пом. 22-Н</p>	 <p>СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»</p>	<p>Выполнил</p> 	<p>Лист 9</p>
--	--	---	---	-------------------